



N105-13

от 21.01.22г

ЗВІТ

**про проведення технічного обстеження
щодо створення необхідних умов для доступності осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до
приміщень/будівель Рубіжанського індустріально-педагогічного
фахового коледжу відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів**

В Рубіжанському індустріально-педагогічному фаховому коледжі проведено обстеження будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (МГН), враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», «ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд» та інших нормативно-правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Будівлі закладу освіти розташовані за адресою: Луганська область, місто Рубіжне, вулиця Померанчука, 28, вулиця Померанчука, 28а, вулиця Померанчука, 30.

В результаті проведеного технічного обстеження виявлено такі ознаки доступності об'єктів Рубіжанського індустріально-педагогічного фахового коледжу та безпеки пересування для створення безбар'єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю: з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, розумової діяльності та інших маломобільних груп: людей похилого віку, вагітних жінок, батьків з дітьми та інших відповідно до вимог «ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти», «ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», :

- тротуар виконаний з асфальтового покриття. Прилегла територія упорядкована;
- безбар'єрне пересування по прилеглій території створено;
- наявність визначених місць (10% від загальної кількості) для паркування автомобілів осіб з інвалідністю, позначених знаками, відповідно до Правил дорожнього руху з піктограмами міжнародного символу доступності;
- доступний заїзд у приміщення – наявні пандуси: ширина 1,20 м ухил не більше 8%, що відповідає пункту 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та забезпечують підйом осіб з інвалідністю на рівень входу в будівлю, а відтак до рівня 1-го поверху;

- влаштовані кнопки виклику поруч з входними дверима з доступом до них з інвалідного візка;
- входи/виходи у приміщення, двері забезпечують доступність людям з особливими потребами, входні двері виконані без порогів;
- безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних);
- можливість евакуації людей в безпечну зону (з врахуванням особливостей осіб з інвалідністю);
- пристрої й обладнання (інформаційні щити та ін.), що розташовані на стінах будівель, споруд або на окремих конструкціях, виступні елементи та частини будівель і споруд не скорочують нормований простір для проходу, а також проїзду і маневрування крісла колісного;
- в середині будівлі, в приміщенні ширина проходів до різного обладнання і меблів, розміри зони обслуговування відвідувачів, глибина простору перед дверима відповідає вимогам нормативних документів та забезпечує можливість безперешкодного і зручного пересування маломобільних груп населення;
- верхня і нижня сходинка сходового маршу виконані контрастними у відношенні до інших сходінок сходового маршу;
- своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і освітньому процесах;

- над входами до будівель встановлено звукові інформатори, доступ спрощують відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори;
- контрастне та тактильне покриття простору перед сходами для забезпечення безперешкодного проходу людей.

На пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі, інші зелені насадження та не звисають гілки дерев, вивіски чи інші предмети, нижче від 2,10 м.; на території та в будівлях наявна інформація про розташування пристосованих для людей з інвалідністю місць та послуг; настінні знаки перебувають на однаковій і незмінній висоті 1,30 м від рівня підлоги; звисаючі знаки знаходяться на мінімальній висоті, маючи вільний простір не менше 2,10 м, забезпечуючи безпечне проходження під ними незрячих людей або людей з вадами зору; застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей із зниженим зором; предмети меблів контрастують зі стінами і покриттям підлог.

Висновок: враховуючи вищенаведене, Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж забезпечує в цілому доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних аудиторій та іншої інфраструктури відповідно до встановлених вимог.

Директор з охорони праці
та спец режиму
ТОВ НВП «Зоря»



Олександр ЯКУНІН

Інженер з охорони
праці



Євген КОВАЛЕНКО

Експерт



Євген МАТВІЄНКО